

Товарищество собственников «Фортуна-Тивали»

УНП 192972507

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 3, помещение 22
тел 8017 207 48 31

р/с BY64 BLNB 3015 0000 1812 6900 0933 БИК BLNBVY2X ОАО «БНБ Банк» ЦБУ 17 г. Минск
проспект Дзержинского д.104 УНП банка 100513485

Исх. № *БМ*
15.02.2019

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на электроснабжение**

Потребитель: ОАО «БНБ-Банк» расположенных по адресу г. Минск ул. Притыцкого, 29. 1 этаж, помещения №84.

Потребитель III категории - 6 кВт, 0,38кВ, в счет лимита установленной мощности.

1. Источник электроснабжения: **ТП - 3644.**
2. Точка подключения: **ВРУ-2; РУ №5**
3. Необходимость строительства КТП-10/0,4кВ (ЗТП, МТП). Требование к строительной части ТП - **нет.**
4. Способ питания объекта - **кабелем соответствующего сечения.**
5. Необходимость замены или дополнительной установки оборудования (при подключении к ТП) - **нет.**
6. Требования по усилению существующей сети – **в месте подключения установить автоматический выключатель по расчету.**
7. Требования к релейной защите, автоматике, молниезащите (в т.ч. УЗО) - **решить проектом.**
8. Требования к учету электроэнергии – **нет**
9. Проект согласовать **ТС «Фортуна-Тивали»; ф-ла Энергонадзор .**
10. Дополнительные условия: **Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ, и получить акт допуска ф-ла Энергонадзор. ТУ согласовать с РЭС-2 .**
11. Срок действия ТУ - **2 года.**

Председатель правления

С.А. Василевский



С.А. Василевский